ANALYSERAPPORT 517623

Version: 1
Sagsnr:
Rekv. nr:
Genereret: 03.05.2024
Bilag:

Øster Tørslev Egnens Vandværk a.m.b.a
Udbyhøjvej 517
8983 Gjerlev J

LAB nr:	24-14327, Prøve nr. 637257	**Prøvetager:**	ELB, SGS Analytics Denmark A/S
Prøvemærkning:		**Prøvetagningsmetode:**	M-0061 DS/ISO 5667 Flushprøve
Prøvetype:	Drikkevandskontrol, ledningsnet - Driftskontrol Bilag F	**Prøvetagningsperiode:**	25.04.2024 09:43 - 25.04.2024 09:53
Prøvested:	Dalbyneder VV område, ledningsnet - Jupiter 78906	**Prøvetagningssted:**	Demstrupvej 56 , 8970, køkken
Grænseværdier:	Miljøministeriet, BEK nr 1023 af 29.06.2023	**Analyseperiode:**	25.04.2024 - 03.05.2024

Analyseparameter	Resultat		Min	Max	Udenfor	D.L.	Metode/Reference	+/-
Temperatur	**8.3**	°C	-	-		0.1	TERMOMETER	10%
pH	**7.6**	pH	7	8.5		0.05	M-0010 DS/EN/ISO 10523:2012	10%
Ledningsevne	**60**	mS/m	30	250		0.5	M-0009 DS 27888:2003	10%
Coliforme bakterier	**<1**	pr. 100mL	-	<1		1	M-0032 Colilert	lg0.25
E. Coli	**<1**	pr. 100mL	-	<1		1	M-0032 Colilert	lg0.25
Enterokokker	**<1**	pr. 100mL	-	<1		1	M-0135 ISO 7899-2	lg0.11
Kimtal 22°C	**7**	pr. mL	-	200		1	M-0030 DS/EN ISO6222	lg0.15
Arsen	**0.95**	µg/L	-	5		0.03	M-0140 RefM018/ICP-MS	10%
Bly	**0.10**	µg/L	-	5		0.03	M-0140 RefM018/ICP-MS	10%
Cadmium	**0.024**	µg/L	-	3		0.003	M-0140 RefM018/ICP-MS	10%
Chrom	**0.22**	µg/L	-	25		0.03	M-0140 RefM018/ICP-MS	10%
Kobber	**2.89**	µg/L	-	2000		0.03	M-0140 RefM018/ICP-MS	10%
Nikkel	**3.48**	µg/L	-	20		0.03	M-0140 RefM018/ICP-MS	10%
Zink	**11**	µg/L	-	3000		0.3	M-0140 RefM018/ICP-MS	17%
Nitrit	**<0.001**	mg/L	-	0.1		0.001	M-0015 DS/EN 26777:2003	10%
Ekstra analyser			-	-			-	-
Strontium	**5.47**	mg/L	-	10		0.001	*M-0139 RefM018/ICP	10%

Bemærkninger:
Der er ikke fundet resultater uden for de anførte min- og maxgrænser.

Rekvirent: Øster Tørslev Egnens Vandværk a.m.b.a
Kopi: Danmarks Miljøportal, Tilsyn og Rådgivning Vest, Randers Kommune

Nørresundby d. 03.05.2024

Mikkel Svendsen

Mikkel Svendsen, laborant

Forklaring:
D.L.: Detektionsgrænse
+/-: Total ekspanderet usikkerhed (2x total RSD%)
<: Mindre end
>: Større end
*: Ikke omfattet af akkrediteringen

Analyserapporten må kun gengives i uddrag, hvis den enten er offentlig tilgængelig, eller hvis laboratoriet har godkendt uddraget.
Resultaterne gælder udelukkende for de analyserede prøver.